令和８年度水道事業業務月報

令和８年４月分

項目				前月末日累計	当月分	当月末日累計
給水区域内人口（A）				168,614 人	126 人	168,740 人
給水人口（B）				167,961 人	130 人	168,091 人
普及率（B／A×１００）				99.61 %	－ %	99.62 %
給水区域内戸数				83,806 戸	379 戸	84,185 戸
給水戸数				83,482 戸	380 戸	83,862 戸
＊取水量	浄水場及び配水場	坂戸	地下水	－ ㎥	164,615 ㎥	164,615 ㎥
			県水	－ ㎥	131,481 ㎥	131,481 ㎥
			計	－ ㎥	296,096 ㎥	296,096 ㎥
		鶴ヶ島	地下水	－ ㎥	110,694 ㎥	110,694 ㎥
			県水	－ ㎥	1,102,311 ㎥	1,102,311 ㎥
			計	－ ㎥	1,213,005 ㎥	1,213,005 ㎥
		多和目	地下水	－ ㎥	0 ㎥	0 ㎥
			県水	－ ㎥	69,301 ㎥	69,301 ㎥
			計	－ ㎥	69,301 ㎥	69,301 ㎥
	合計		地下水	－ ㎥	275,309 ㎥	275,309 ㎥
			割合	－ %	17.44 %	17.44 %
			県水	－ ㎥	1,303,093 ㎥	1,303,093 ㎥
			割合	－ %	82.56 %	82.56 %
			計	－ ㎥	1,578,402 ㎥	1,578,402 ㎥
＊配水量	坂戸浄水場			－ ㎥	292,435 ㎥	292,435 ㎥
	鶴ヶ島浄水場			－ ㎥	1,193,849 ㎥	1,193,849 ㎥
	多和目配水場			－ ㎥	66,595 ㎥	66,595 ㎥
	計（C）			－ ㎥	1,552,879 ㎥	1,552,879 ㎥
	一日当たり		最大	月 日 － ㎥	4月11日 53,703 ㎥	4月11日 53,703 ㎥
			平均	－ ㎥	51,763 ㎥	51,763 ㎥
			最小	月 日 － ㎥	4月4日 48,891 ㎥	4月4日 48,891 ㎥
	一人一日		最大	－ リットル	319 リットル	319 リットル
			平均	－ リットル	308 リットル	308 リットル
			最小	－ リットル	291 リットル	291 リットル
＊口径別有収水量	１３㎜			－ ㎥	167,195 ㎥	167,195 ㎥
	２０㎜			－ ㎥	1,024,229 ㎥	1,024,229 ㎥
	２５㎜			－ ㎥	55,796 ㎥	55,796 ㎥
	４０㎜			－ ㎥	99,382 ㎥	99,382 ㎥
	５０㎜			－ ㎥	29,420 ㎥	29,420 ㎥
	７５㎜			－ ㎥	41,804 ㎥	41,804 ㎥
	１００㎜			－ ㎥	27,211 ㎥	27,211 ㎥
	５０㎜(電磁)			－ ㎥	5,113 ㎥	5,113 ㎥
	１５０㎜			－ ㎥	0 ㎥	0 ㎥
	７５㎜(電磁)			－ ㎥	65 ㎥	65 ㎥
	親子水量差分（調定済）			－ ㎥	0 ㎥	0 ㎥
	私設消火栓			－ ㎥	0 ㎥	0 ㎥
	特別販売			－ ㎥	0 ㎥	0 ㎥
	計（D）			－ ㎥	1,450,215 ㎥	1,450,215 ㎥
有収率（D／C×１００）				－ %	－ %	93.39 %
配水管延長（φ５０以上）				637,614.0 m	0.0 m	637,614.0 m
消火栓設置数			双口	14 基	0 基	14 基
			単口	2,547 基	0 基	2,547 基
			計	2,561 基	0 基	2,561 基
＊給水装置工事申請件数				－ 件	117 件	117 件

（注）＊の項目は年度内数値