

回 答 書

平成30年11月5日

各 位

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
企業長 齊藤 芳久

工 事 名 鶴ヶ島浄水場防災倉庫新築工事

上記工事の質問書に関して、次のとおり回答します。

番 号	質 疑	回 答
1	土工事の発生土処分地をお知らせください。	建設工事特記仕様書のとおりです。
2	D-23 仮設計画図より、場内は大型車が通行できるものと考えて宜しいでしょうか。御指示願います。	車種によっては通行できない可能性があります。現地を確認してください。
3	D-20 図より、シャッター面の大型文字表示は OP 塗りと考えて宜しいでしょうか。御指示願います。	お見込みのとおりです。
4	工事設計書の P15 に「再生密粒 13 プライム 機械 t=50」の項目があり代価-29 を確認するとガードポストの代価表となっています。ガードポストの項目を正と考えてよろしいでしょうか。御指示願います。	工事設計書内訳書第 1-13 号 P15 の名称「再生密粒 13 プライム 機械 t=50」を「ガードポスト」に読み替えてください。

5	工事設計書 第 1-13 号 備品搬入 マップケースの参考品番をご教授願 います。	キングジム マップロッカー 1108BN 等です。
6	電気設備工事 第 2-5 号 警備保障 工事の図面がありましたら頂きたい。	図面はセキュリティの関係上、受注 者に提供します。警備保障工事につ いては、既存の警備範囲を拡張するよ う、浄水場北側の大型フェンスに沿 い機器を設置する予定です。