水道水中の放射性物質の測定結果

指標値　放射性ヨウ素・・・300Bq/Kg（乳児は、100Bq/Kg）
放射性セシウム・・・200Bq/Kg（2012年3月31日まで）
2012年4月以降の新たな目標値 放射性セシウム（セシウム134及びセシウム137の合計）・・・10Bq/Kg
単位: Bq/Kg

採水場所 / 採水年月日	坂戸浄水場（出口水）	鶴ヶ島浄水場(出口水)	多和目配水場(出口水)
	放射性ヨウ素（131） 放射性セシウム（134） 放射性セシウム（137）	放射性ヨウ素（131） 放射性セシウム（134） 放射性セシウム（137）	放射性ヨウ素（131） 放射性セシウム（134） 放射性セシウム（137）
2017年4月7日	検出限界値未満	検出限界値未満	検出限界値未満
2017年5月12日	検出限界値未満	検出限界値未満	検出限界値未満
2017年6月2日	検出限界値未満	検出限界値未満	検出限界値未満
2017年7月7日	検出限界値未満	検出限界値未満	検出限界値未満
2017年8月4日	検出限界値未満	検出限界値未満	検出限界値未満
2017年9月1日	検出限界値未満	検出限界値未満	検出限界値未満
2017年10月6日	検出限界値未満	検出限界値未満	検出限界値未満
2017年11月10日	検出限界値未満	検出限界値未満	検出限界値未満
2017年12月1日	検出限界値未満	検出限界値未満	検出限界値未満
2018年1月5日	検出限界値未満	検出限界値未満	検出限界値未満
2018年2月2日	検出限界値未満	検出限界値未満	検出限界値未満
2018年3月2日	検出限界値未満	検出限界値未満	検出限界値未満

※　測定結果は、NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータで分析した検査結果で、検出限界値は各5Bq/Kgです。
検査機関は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団です。