

# 回 答 書

令和5年5月25日

各 位

坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業長

件 名 鶴ヶ島浄水場次亜注入設備更新工事

上記件名に関する質問事項の回答については、次のとおりです。

番 号	質 問 事 項	回 答
1	既設次亜塩貯槽基礎について 基礎については流用とし、アンカーについても再使用可能な場合は、流用と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	既設次亜塩注入機基礎について 基礎については残地とし、アンカーについては突起部切断と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
3	既設次亜塩注入設備現場操作盤基礎について 基礎については残地とし、アンカーについては突起部切断と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
4	中央監視制御機能増設について 既設メーカーを御教示願います。また、現場操作盤と中央監視の対向試験実施時は、既設中央監視メーカー立会が必要と考えて宜しいでしょうか。	既設メーカーについては、株式会社UNIATEQになります。 以下、お見込みのとおりです。