

回 答 書

令和7年7月25日

各 位

坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業長

件 名 坂戸浄水場受変電設備更新工事

上記件名に関する質問事項の回答については、次のとおりです。

番 号	質 問 事 項	回 答
1	本工事において監視画面の機能増設が含まれているものと考えて宜しいでしょうか。 また、中央監視の既設メーカーについて御教示ください。	機能増設についてはお見込みのとおりです。 なお、中央監視の既設メーカーは、株式会社 UNIATEQ です。