水道水中の放射性物質の測定結果

指標値　放射性ヨウ素・・・300Bq/Kg（乳児は、100Bq/Kg）
放射性セシウム・・・200Bq/Kg（2012年3月31日まで）
2012年4月以降の新たな目標値 放射性セシウム（セシウム134及びセシウム137の合計）・・・10Bq/Kg
単位: Bq/Kg

採水場所 / 採水年月日	坂戸浄水場（出口水）	鶴ヶ島浄水場(出口水)	多和目配水場(出口水)
	放射性ヨウ素（131） 放射性セシウム（134） 放射性セシウム（137）	放射性ヨウ素（131） 放射性セシウム（134） 放射性セシウム（137）	放射性ヨウ素（131） 放射性セシウム（134） 放射性セシウム（137）
2021年4月2日	検出限界値未満	検出限界値未満	検出限界値未満
2021年5月7日	検出限界値未満	検出限界値未満	検出限界値未満
2021年6月4日	検出限界値未満	検出限界値未満	検出限界値未満
2021年7月9日	検出限界値未満	検出限界値未満	検出限界値未満
2021年8月6日	検出限界値未満	検出限界値未満	検出限界値未満
2021年9月3日	検出限界値未満	検出限界値未満	検出限界値未満
2021年10月1日	検出限界値未満	検出限界値未満	検出限界値未満
2021年11月5日	検出限界値未満	検出限界値未満	検出限界値未満
2021年12月3日	検出限界値未満	検出限界値未満	検出限界値未満
2022年1月4日	検出限界値未満	検出限界値未満	検出限界値未満
2022年2月4日	検出限界値未満	検出限界値未満	検出限界値未満
2022年3月11日	検出限界値未満	検出限界値未満	検出限界値未満

※　測定結果は、NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータで分析した検査結果で、検出限界値は各5Bq/Kgです。
検査機関は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団です。