水道水中の放射性物質の測定結果

指標値　放射性ヨウ素・・・300Bq/Kg（乳児は、100Bq/Kg）
放射性セシウム・・・200Bq/Kg（2012年3月31日まで）
2012年4月以降の新たな目標値 放射性セシウム（セシウム134及びセシウム137の合計）・・・10Bq/Kg
単位：Bq/Kg

採水場所 / 採水年月日	坂戸浄水場（出口水）	鶴ヶ島浄水場(出口水)	多和目配水場(出口水)
	放射性ヨウ素（131） 放射性セシウム（134） 放射性セシウム（137）	放射性ヨウ素（131） 放射性セシウム（134） 放射性セシウム（137）	放射性ヨウ素（131） 放射性セシウム（134） 放射性セシウム（137）
2024年4月5日	検出限界値未満	検出限界値未満	検出限界値未満
2024年5月2日	検出限界値未満	検出限界値未満	検出限界値未満

※　測定結果は、NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータで分析した検査結果で、検出限界値は各5Bq/Kgです。
検査機関は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団です。